

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по городу Москве  
Управление по ВАО Главного Управления МЧС России по городу Москве  
**3 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва

« 31 » августа 2017 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 час. 00 мин

(время составления)

**АКТ ПРОВЕРКИ №271**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Челябинская, д. 5, корп.б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора района ВАО г.  
Москвы заместителя начальника 3 РОНПР Управления по ВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве Дьяченко  
М.В. от «14» «августа» 2017 года №271

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственное бюджетное учреждение г. Москвы Территориальный  
центр социального обслуживания №14**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 31 ” августа 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день, 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 3-им региональным отделом надзорной деятельности и профилактической  
работы Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Малофеев И.В. ✓

«14» августа 2017 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Государственный инспектор по пожарному надзору (района) ВАО города Москвы Инженер 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Мальков Евгений Сергеевич, Государственный инспектор по пожарному надзору (района) ВАО города Москвы старший инспектор 3 РОНПР Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Ерошкин Иван Сергеевич.

(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилии, имена, общества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Малофеев И.В., Ефимова Т.Н. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указание положений (нормативных) правовых актов):**

1. Руководитель организации не обеспечил на дверях помещений в соответствии с их назначением обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123 ФЗ (п. 20 ППР в РФ)
2. Допускается загромождение путей эвакуации. (п. 36 ППР в РФ)
3. На объекте не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 ППР в РФ)
4. В результате устройства дверей открывающихся из помещения в коридор, уменьшена зона эвакуации. (СП 1.131.130.2009, п. 36 ППР в РФ)
5. Помещения (складские помещения ведущие на путь эвакуации) различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. ((п. 2,5,6 ст. 87; п. 1,2, 5 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" п. 7. 4, 7.5 СНиП 21-01-97\* п. 4.2. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"))
6. Расстояние от светильников до хранящегося товара менее 0.5 метров. (п. 343 ППР в РФ)
7. Руководитель организации не обеспечил проведение практических тренировок по эвакуации людей. (п. 12 ППР в РФ)

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

не выявлено

**Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не выявлено

Запись в журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Подписи лиц, проводивших проверку:**



\_\_\_\_\_ **Мальков Е.С.**

**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):**

\_\_\_\_\_ **Малофеев И.В.**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» августа 2017г. \_\_\_\_\_

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)