



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица государственное бюджетное учреждение
города Москвы территориальный центр социального обслуживания
«Новогиреево» ИНН 7720762534

№ 2.2/ 28 /34

123056, г. Москва, ул. Красина, д.27, стр.1

(место составления акта)

« 16 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу/адресам: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, корп.2.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 09.04.2018 № 1448-р утвержденного заместителем руководителя О.Ю.Кудиновым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» (ГБУ ТЦСО «Новогиреево»)

Юр. и факт. адрес: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, корп.2, директор Малофеев Иван Вячеславович 7 (495) 770-27-54; ИНН 7720762534, ОГРН 1127746768808.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 23, корп.2: « 16 » мая 2018 г. с 08.00 часов до 15.00 часов. Продолжительность часов 7.

Общая продолжительность проверки: 7 часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Туркин О.В.

16.05.2018 г. 8.00 час

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано (не требуется)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Максимова Ирина Владимировна – государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: инженер АУП («Новогиреево») – Туркин Олег Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения предписания №2.2/ 10 /34 от 12 февраля 2018г. со сроком исполнения 12 мая 2018г. , предписание №2.2/10/34 от 12 февраля 2018г. выполнено в полном объеме:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	В однолинейную схему электроснабжения не вносятся изменения, выполненные в процессе эксплуатации.	ПТЭЭП 1.8.3.	Выполнено
2.	Заместитель ответственного за электрохозяйство не прошел проверку знаний на IV гр. по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7.	Выполнено
3.	Не вывешена однолинейная схема на видном месте в помещении электроустановки.	ПТЭЭП 1.8.6.	Выполнено
4.	Обозначения и номера на схеме не соответствуют выполненным в натуре.	ПТЭЭП 1.8.4.	Выполнено
5.	Не откорректированы надписи отходящих магистралей, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнено
6.	Электроустановка не укомплектована защитными средствами, отсутствует «Журнал учета и содержания средств защиты».	ПТЭЭП 1.2.2.	Выполнено
7.	Не очищены от пыли распределительные панели и щиты.	ПТЭЭП 2.2.17.	Выполнено

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например: ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; ПОТЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПийСЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках; СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

7. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

МГУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками (Максимов И.В.)
№ 25

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Туркин Олег Викторович, инженер АУП («Новогиреево») доверенность б/н от 30.01.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » 05 2018 г.

(Туркин О.В.)
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)